

ZP.272.06.2019

Wszyscy zainteresowani

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Cukrówce.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r poz. 1986 ze zm.) Zamawiający przekazuje zapytanie Wykonawcy wraz z odpowiedzią.

Pytanie 1

W związku z zamiarem przystąpienia do przetargu Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Cukrówce prosimy o wyrażenie zgody na zmianę podbudowy pod nawierzchnię boiska z betonu jamistego na podbudowę z kruszywa + ET 35 mm . Podbudowa z kruszywa jest ogólnie stosowana i zalecana pod boiska o nawierzchni poliuretanowej.

Odpowiedź :

Odnosnie możliwości zmiany konstrukcji podbudowy: na obecnym etapie postępowania jest to niemożliwe ponieważ wymagałoby to wykonania badań geotechnicznych i przeprojektowania całej konstrukcji podbudowy boiska.

Pytanie 2

Proszę podać kolorystykę nawierzchni poliuretanowej . Najtańszym i najczęściej stosowanym kolorem jest kolor czerwony (ceglasty).

Proszę o możliwość zamiany siatki talowej powlekanej a piłkochwyty na siatkę polipropylenową sznurkową bezwęzłową o oczku 45x45 gr. 4 mm kolor zielony.

Odpowiedź :

Odnosnie kolorystyki nawierzchni poliuretanowej: Zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni w kilku wariantach kolorystycznych, w tym również proponowanym ceglastym

Odnosnie możliwości zamiany siatki piłkochwyty: wyrażam negatywną opinię z uwagi na pogorszenie walorów użytkowych piłkochwyty /większa podatność na uszkodzenia mechaniczne, palność/

WÓJT GMINY

Waldemar Sowiński